



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁODAWIE**

22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66
tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20
e-mail: psse.wlodawa@sanepid.gov.pl,
<https://www.gov.pl/web/psse-wlodawa>

Włodawa, dnia 03 czerwca 2025 r.

ONS-HK.903.23.2.2025
ONS-HK.903.23.3.2025

**Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Suchawie
Suchawa 8
22-200 Włodawa**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie

po zapoznaniu się z wynikami z badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu lokalnego Suchawa, gmina Wyryki zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Suchawie, Suchawa 8, 22-200 Włodawa zawartymi w sprawozdaniach z badań nr 739/W/25 i nr 740/W/25 z dnia 02.06.2025 r. sporządzonych przez Laboratorium MPGK Sp. z o.o. w Chełmie, ul. Bielawin 5a, 22-100 Chełm

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Suchawa

Uzasadnienie

W związku z decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającymi warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącą z wodociągu lokalnego Suchawa w dniu 29.05.2025 r. zostały pobrane próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze stałych punktów monitoringowych z wodociągu lokalnego Suchawa: Hydrofornia – Suchawa i Mieszkanie prywatne, Suchawa 7/7; kran, kuchnia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie po zapoznaniu się z wynikami z badań wody z wodociągu lokalnego Suchawa należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchawie, Suchawa 8, 22-200 Włodawa zawartymi w sprawozdaniach z badań nr 739/W/25 i nr 740/W/25 z dnia 02.06.2025 r. sporządzonych przez Laboratorium MPGK Sp. z o.o. w Chełmie, ul. Bielawin 5a, 22-100 Chełm stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie przypomina o prowadzeniu stałego uzdatniania wody w procesie dezynfekcji. Wszystkim konsumentom, korzystającym z wody dostarczanej z wodociągu lokalnego Suchawa, należy przekazać informację o sposobie uzdatniania wody w procesie dezynfekcji i związanymi z tym możliwymi zmianami jakości wody w zakresie smaku i zapachu. Zawartość chloru wolnego w punktach czerpalnych u konsumentów nie może przekraczać 0,3 mg/l.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena niniejsza potwierdza wykonanie zaleceń decyzji z dnia 23.05.2025 r. znak: ONS-HK.903.23.2.2025 i ONS-HK.903.23.3.2025 i obowiązuje do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z **wodociągu lokalnego Suchawa**.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Wyryki
2. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

**Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Włodawie**

mgr inż. Grzegorz Koszuta
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego